



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ – САД № 143 ГОРОДА ДОНЕЦКА"

ДНР 283052, г. Донецк, Калининский район ул. Цусимская, 58, тел. (062) 306-09-53 E-mail barvinok143@mail.

Исход № 46

От 19.08.2024 г

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Калининского района г.Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Гарантийное письмо.

Администрация МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 143 Г.ДОНЕЦКА», расположенного
по адресу : г. Донецк ул. Цусимская , дом 58 уведомляет Вас , что нарушения
выявленные в ходе

профилактической беседы от 05.08.2024 года сделано следующее:

1. Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района
г.Донецка и запрос

на включение в смету финансирования на следующий год для приобретения
следующего оборудования:

- системы пожарной сигнализации;
- система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО-1;
- сертифицированную протипожарную дверь 2-го типа для складского помещения (в соответствии с П 12.13130);

- установку для защиты здания от прямых попаданий молний;

- подставки для вертикального навешивания огнетушителей;

2. По остальным замечаниям сообщаю , следующее :

- заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- создана программы по всем видам противопожарного инструктажа для обучения
сотрудников ГКДОУ

По мерам пожарной безопасности;

- определен порядок и сроки обучения с учетом нормативно-правовых актов РФ;

- создан приказ и заведен журнал регламентных работ на вентиляционном оборудовании
на пищеблоке;

- эксплуатационные испытания боковых лестниц будут проведены при финансировании
этого вида работ.

Нарушение требований пожарной безопасности	Срок устранения, согласно гарантийного письма	Отметка о выполнении	Меры принятые по устранению
Отсутствие программы противопожарного инструктажа для обучения	До конца 2023 года	Выполнено Приказ № 20 от 08.08.2024	

лиц мерам пожарной безопасности			
не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	До конца 2023 года	Журнал заведен Ведется с 01.08.2023 г.	
Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности	До конца 2023 года	Выполнено Приказ №12 от 03.06.2024 г., в котором определены сроки	
Дежурный обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов	До конца 2023 года	Направлено письмо в районный отдел образования для включения в смету расходов на следующий финансовый год	Направлена информация в отдел образования Администрации Калининского района г.Донецка
Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов		Выполнено Ппиказ № 21 от 01.09.2023 г. Журнал ведется с 01.09.2023	
Руководитель объекта не организывает один раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре	До конца 2023 года	Не выполнено. Из-за отсутствия финансирования	Направлена информация в отдел л бразования Администрации Калининского района г.Донецка
Запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа		Закуплены и установлены крючки на двери эвакуационных выходов	
Переносные огнетушители не размещены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола	До конца 2023 года	Выполнено Все огнетушители навешены на вертикальные конструкции	

Заведующий ГКДОУ



З.И.Сикалова